



SCARA ACCES TERASA  
Ac = 17,06mp  
Au = 11,01mp

	Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare - tip Prevectron 3 3S 3.40 , nivel III normal, Rp = 30 m, montat, peste pergola, pe catarg L= 3.5 m, h =12.00 m
	Instalatie de coborare in montaj aparent - 2 coborari - conductor aluminiu D 8 mm pana la piesele de separatie, hmin= 2.00m - pe inaltimea de minim 2m de la piesa de separatie instalatia de coborare va fi protejata cu teaca de protectie pentru conductor
	Piesa de separatie - cutia cu eclisa de separatie
	Priza de pamant - banda OL Zn 40x4 mm montat ingropat la 0,8m
	Electrod din teava OL Zn D= 2 1/2 ", L=2.50 m montat ingropat la 0,8m Distanța între electrozi 5,00m

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / data	
Proiectant general	S.C. PRODOMUS S.R.L. J04/2337/1992			Beneficiar :	Asociatia Casa seniorilor "Lacul cu nufeni"
Proiectant instalatii	S.C. SANGALEEA S.R.L. J04/1188/2003			Amplasament :	Str. Calea Romanului nr. 191 mun. Bacau
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Construire Camin de batrani- Organizare sanseur Modificare de tema la A.C.152 din 05.06.2024
Sef proiect	Arh.CATUNEANU M.		1:100	Proiect nr.	03/06.02.2024 AD 1/2024
Proiectat	ing. AGACHI L.		Data:	Titlu plansa:	INSTALATII ELECTRICE PARATRASNET
Desenat	ing. ACATRINEI S.		10.2024	Plansa nr.	E 04

