

# FORMULAR F 5 SPECIFICAȚII TEHNICE NR. 11

Utilajul/echipamentul tehnologic: Boiler vertical monovalent pentru preparare ACM cu 1 serpentina pentru pompa de căldura

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ capacitatea Volum = 1000 litri;</li> <li>➤ Racord serpentine = min Dn 1"</li> <li>➤ D a.c.m. 1 = 2720 l/h – la temperatura a.c.m. = 45°C;</li> <li>➤ P1max. = 110 kw;</li> <li>➤ Pn 8 bar – secundar;</li> <li>➤ Pn 8 bar – primar;</li> <li>➤ Vas de expansiune închis cu membrană=50 litri;</li> <li>➤ PS 6 bar</li> <li>➤ Vana antioparire apa caldă menajeră min Dn 1 "</li> </ul>		

OFERTANT:

(semnătura autorizată)

