

**FORMULAR F 5 SPECIFICAȚII TEHNICE NR. 19**



Utilajul/echipamentul tehnologic: **Tablou electric pentru sistem fotovoltaic AC Trifazat 50A**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici si funcționali:</b></p> <p>Dulapul de automatizare din cadrul instalației fotovoltaice va fi echipat cu dispozitive de comutație și dispozitivele de protecție și/sau măsură specifice instalațiilor fotovoltaice.</p> <p>Cofret din polycarbonat Protecție IP65</p> <p>Include 16-24 module</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ echipat cu descărcătoare tetrapolare de A.C. 600 – 800 V</li> <li>➤ un disjuncteur tetrapolar de 50 A/ 4p.</li> <li>➤ centrală de măsură trifazată pentru măsurarea energiei debitată de către instalația fotovoltaică dacă distanța dintre invertor și TE aferent injeției în rețea este mai mare de 10 m</li> </ul>		

**OFERTANT:**

(semnătura autorizată)