

FORMULAR F 5 SPECIFICAȚII TEHNICE NR. 2

Utilajul/echipamentul tehnologic: **Unitate exterioare pompa de căldura**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ P nominala = 23 kw, ➤ Tip Constructiv: Split ➤ Tip: Aer-Apa ➤ Putere Termica Încălzire La A+7/W35: > 23 Kw; ➤ Cop A7/W35: > 3,65; ➤ Putere Term. Racire A35/W7: > 20 Kw ➤ Eer A35/W7: > 2.22; ➤ Interval temperatura exterioata: min-20 - max+46 °C; ➤ Temp. Acm: min. 60 °C; ➤ Temp. Ag. Term Inc: 60 °C; ➤ Temp Min Ag. Term Racire: 5 °C; ➤ Nivel De Zgomot: max. 75 Db(A); ➤ Alimentare Electrica: 400/50 V/Hz; 		

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Coreșpondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Producător
0	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cls. Eficienta Energ. Inc.: min. A++ ➤ Cls. Eficientă Energ. Racire: min. A++ ➤ Agent Frigorific: R410a – echivalent sau cu GWP mai mic 		

OFERTANT:

(semnătura autorizată)

